

Zadavatel:
Městská část Praha 7
Úřad městské části
Odbor investic a veřejných zakázek
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7
170 00 Praha 7



ČJ: MČ P7 001412/2018/OIVZ/YČ
Vyřizuje/Tel.: Yvona Češková/220 144 230
Datum: 8.12.2018

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu „Rekonstrukce NBP U Průhonu 11 – vybavení nábytkem - Vestavěný interiér“, Praha 7

ZADAVATEL:

Název: **Městská část Praha 7**
Sídlo (doručovací adresa): nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7, 170 00
IČO: 00063754
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele: Mgr. Jan Čížinský, starosta
Kontaktní osoba ve věci této veřejné zakázky: Ing. arch. Hana Pochmannová, vedoucí OIVZ
Telefon: 603 770 889, e-mail: PochmannovaH@praha7.cz

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce NBP U Průhonu 11 – vybavení nábytkem - Vestavěný interiér

Vysvětlení zadávacích podmínek /uvedených ve Výzvě k podání nabídky/ č. 1

Zadavatel sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu:

Dotaz č. 1:

„Lze pro dvířka na vestavěném nábytku použít standardní lamino desky v síle 18 mm s hranami ABS nebo je skutečně požadováno pouze provedení MDF desky olaminované vysokotlakým laminátem? Lze případně konkretizovat typ vysokotlakého laminátu?“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nepožaduje vysokotlaký laminát na dvířka nábytku. Dvířka skříní budou z laminované desky MDF tl. 18 mm, tl. lamina 0,8mm, s ABS hranami 0,8mm ve stejné barevnosti a povrchu jako lamino. HPL je použito pouze u pracovní desky kuchyněk.

Dotaz č. 2:

„Požadavek na překližku Jasan v provedení AA je správný? ...nemělo tam být případně AB?“

Odpověď zadavatele:

Je možné uvažovat s deskou v kvalitě A/B.

Dotaz č. 3:

„Dle naší orientační kalkulace bychom při dodržení požadované specifikace nebyli schopni splnit limit předpokládané ceny u vestavěného nábytku (1.250.000,- Kč bez DPH), reálnou výši ceny odhadujeme v tomto provedení mnohem vyšší.“

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k odpovědi zadavatele k dotazu účastníka (dotaz č. 1 a č. 2 viz výše) **se nemění předpokládaná hodnota této veřejné zakázky**, uvedená v čl. 5 Výzvy k podání nabídek ze dne 28.12.2017, č.j. MČ P7 073157/2017/OIVZ/YČ a zůstává ve výši **1.250.000,- Kč bez DPH**.

S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o vysvětlení a nedochází k žádné změně ani doplnění zadávacích podmínek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Výzva k podání nabídek včetně příloh a Vysvětlení zadávacích podmínkám č. 1 jsou uveřejněny a k dispozici ke stažení na Úřední desce MČ P7 na adrese:

<http://www.praha7.cz/Urady-mestske-casti/uredni-deska>

.....
Ing. arch. Hana Pochmannová
vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek
Úřad Městské části Praha 7