

Městská část Praha 7
Úřad městské části
odbor výstavby
a územního rozhodování
nábř. Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7



NAŠE ZNAČKA

MČ P7 21120/2016/OVT/Hart
Vod657/P

VYŘIZUJE / LINKA
Ing.Hartmann/220144220

PRAHA/DATUM
27.5.2016

OZNÁMENÍ

o zahájení řízení o povolení vodního díla

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování, jako věcně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle ust. § 15 odst. 4 a podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků a dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu a vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1a) správního řádu - společnost BD U VODY s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, IČ 27130631, zastoupený Janou Csibovou, bytem Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, nar. 27.4.1963, podal dne 14.4.2016 (a doplnil dne 23.5.2016) žádost o povolení stavby vodního díla. Vodním dílem jsou tři vsakovací šachty, které jsou doplněny o tři retenční nádrže s regulovaným odtokem do jednotné kanalizace. Vsakovací šachty budou mít vnitřní průměr 1000 mm, jejich dno bude více než 1 m nad úrovní hladiny podzemní vody. Retenční nádrže budou o objemu 12 m³, 26 m³ a 30 m³ a regulovaný odtok každé z nich bude 1,4 l/s, tzn. Celkový regulovaný odtok do jednotné kanalizace bude max. 4,2 l/s.

Lokalita se nachází ve vodoprávním úřadem stanoveném záplavovém území Vltavy a Berounky pro Q₂₀ a Q₁₀₀ a rovněž spadá do záplavového území nejvyšší známé povodně (srpen 2002). Vodní dílo bude budováno v rámci stavby bytového domu U Vody, umístěném na pozemku č. parc. 502, 503, 504, 506, 509/1, 510/1, 511/1, 512/1, 513, 514, 515, 516, 517, 518/1, 525/1, 526, 2290/2, 2291, 2297/1, k.ú. Holešovice, Praha 7.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno řízení o povolení vodního díla dle ust. § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) a dle ust. § 115 stavebního zákona.

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování, nenařizuje dle ust. § 49 správního řádu ústní jednání vzhledem k tomu, že ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků to není nezbytné.

Městská část Praha 7, Úřad městské části, odbor výstavby a územního rozhodování, stanoví pro uplatnění případných námitek lhůtu 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude brán zřetel. Současně vyzýváme dotčené orgány, aby svá stanoviska sdělily ve stejné lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení mají v souladu s ust. § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí, a to v kanceláři č. 232 Městské části Praha 7, Nábř. kpt. Jaroše 7/1000, v pondělí nebo středu v době od 8,30 – 11,30, 12,30 – 18,00 hod.

Ing. Helena Lubasová
vedoucí odboru výstavby
a územního rozhodování

Oznámení se doručuje :

I. účastníkům řízení - § 27 odst. 1 a) správního řádu

Jana Csibová, Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4

II. účastníkům řízení - § 27 odst. 2 správního řádu

Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 2, 110 00 Praha 1

Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 00 Praha 5

III. dotčené orgány a správci sítí

Pražské vodovody a kanalizace a.s., Ke Kablu 971, 102 00 Praha 10

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

T Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4

UPC Česká republika s.r.o., Závěšova 5, 140 00 Praha 4

IV. na vědomí

spis