

OBVODNÍ ÚŘAD V PRAZE 7

NÁBR. KPT. JAROŠE 1000/7 - 170 00 PRAHA 7

ODBOR:


Čj:

VYŘIZUJE:

Výstavby

výst.6/94/11-377 Hol.

Ing. Hálová



R o z h o d n u t í

Odbor výstavby Obč. Praha 7 vydává podle ust. §82 odst. 1 zák. č. 50/76Sb., ve znění pozdějších předpisů, paní

P o v o l e n í k u ž í v á n í

restaurace v přízemí a suterénu objektu čp.377 v Praze 7, Ověnecká 6. Součástí restaurace je i zařízení a kuchyně s minutkovými jídlly.

Pro užívání stanovuje stavební úřad tyto podmínky :

1. zařizovací předměty (stoly, police) musí být diispozičně upraveny tak, aby nedocházelo ke křížení čistého a nečistého provozu (výdej jídel a sběr špinavého nádobí). Tato podmínka reaguje na změnu PD - termín: Trvale od nabytí právní moci rozhodnutí.
2. Musí být dořešeno oddělení skladových úklidových pomůcek pro kuchyň.
3. Musí být dořešeny větrání sprchy - 150 m²/hod v době provozu
4. Musí být předložen provozní řád vzduchotechniky včetně osoby odpovědné za provoz.
5. Musí být předložen doplněk provozně sanitačního řádu - vzhledem k tomu, že je v něm uvažováno s hotovými jídlly a dle schválené PD je kuchyně řešena jako minutková a studená.
Termín : pol.2 - 5 do 28.2.1994
6. Do provozovny bude řešen vstup pro tělesně postižené občany alespoň mobilní rampou.
Termín :trvale.
7. V termínu do 31.3.1994 bude stavebnímu úřadu předložen návrh barevného řešení dle úpravy fasády objektu.

Užívání se povoluje dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í

Podáním ze dne 3.1.1994 podala paní návrh na
vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu restaurace a v přízemí a suterénu
suterénu uvedeného objektu, na kterou bylo vydáno stavební povolení
povolení dne 30.6.1993. pod čj.358/93/1251-377 Hol. Návrh byl

přezkoumán při místním šetření, které se konalo dne 3.2.1994.
V řízení bylo zjištěno, že stavba byla provedena podle schválené
projektové dokumentace a že byly dodrženy podmínky stanovené ve
stavebním povolení. Drobné změny nebrání v užívání a byly
schváleny v rámci kolaudačního řízení za podmínek uvedených ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Proto stavební úřad rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů
ode dne doručení k OV Magistrátu, podáním u zdej-
šího odboru.

Vedoucí odboru výstavby
Ing. Ludmila Kohoutová



Doručí se "

Dotčené orgány státní správy :

OHS 7

MS sboru PO

OD ObÚ 7

Na vědomí :

TSK

spisy

archiv+PD

SŽPZP