


**Městská část Praha 7**  
**Úřad městské části**  
**Útvar kontroly, auditu a stížností**  
**nábř. Kpt. Jaroše 1000**  
**detašované pracoviště**  
**Dělnická 44a**  
**170 00 Praha 7**



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
/17.01.2020

NAŠE ZNAČKA  
SZ MČ P7  
028549/2020

VYŘIZUJE / LINKA  
Bc. Jiří Pořízka/737660669

PRAHA/DATUM  
/30.01.2020

**Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů**

Vážená paní [REDAKCE]

dne 17. ledna 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“). V obsahu Vaší žádosti žádáte o sdělení informací, týkajících se

*akce Adaptace suterénu domu Letohradská 939, nebytová jednotka č. 101/939, Praha 7, náležejícímu MČ P-7, konkrétně informací, týkajících se prací na vysušení jednotky 101, kterou provádí pro Městskou část P-7 firma Sanace-staveb. Jde o informace:*

- 1) *Jak dlouho přibližně bude celá akce trvat?*
- 2) *Bude instalovanou elektrosmózu doplňovat nějaká další metoda?*
- 3) *Jaké technické parametry bude mít instalovaná elektrosmóza (např. Watty, Volty, Ampéry)?*
- 4) *Zaslání kopie projektu elektrosmózy.*

Informace požadujete zaslat na elektronickou adresu.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám požadované informace poskytujeme v tomto rozsahu:

- 1) Doba plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „*Adaptace bývalých STOŮ - Elektrosmóza - NBP č. 939/101 skladu MČ P7 v objektu Letohradská č. p. 939/7b, 170 00 Praha 7*“, činí dle uzavřené smlouvy 3 měsíce od předání staveniště, tedy nejpozději do 10.03.2020.


- 2) Elektroosmóza nebude doplněna jinou metodou.
- 3) Systém elektroosmózy je napojen na zdroj stejnosměrného napětí 5 Voltů. Výkon potřebný pro napájení instalace je jen několik wattů. Rozvaděče elektroosmózy se napojí na elektrický rozvod 230 V. Elektrický proud probíhající mezi oběma elektrodami indikuje do okruhu zapojený miliampérmetr.
- 4) Projekt elektroosmózy zasíláme v příloze č. 1.

Informace byla poskytnuta na základě podkladů předložených věcně příslušným odborem Úřadu MČ Praha 7.

S pozdravem

Bc. Jiří Pořízka  
vedoucí ÚKAS

Rozdělovník:

1. 
2. ÚKAS- do spisového materiálu.